

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Уральская ул., 121, г. Краснодар, 350080, <http://www.mchskuban.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара

Уральская ул., д.121, г. Краснодар, 350080,

Предписания № 286/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №31 имени
трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного гражданина города

Краснодара Покрышкина Александра Ивановича

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,

ИО директора МБОУ МО г. Краснодар СОШ 31 Парина Светлана Алексеевна

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

(нежилые здания помещения, территории, сооружения)

В 10 час 00 мин. 23.07.2021 государственным инспектором г. Краснодара по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Западного округа г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Клычниковым Анатолием Сергеевичем, совместно с ИО директора МБОУ МО г. Краснодар СОШ 31 Париновой Светланой Алексеевной, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ, ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2009 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведена плановая выездная проверка выполнения обязательных требований пожарной безопасности в здании, помещениях, территории МБОУ МО г. Краснодар СОШ 31, по адресу: г. Краснодар, ул.Песчаная, д.14.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организуется проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на	14.03.2022	

	систем противопожарной защиты	водоотдачу от 13.07.2021 №1101-20-2-23		
--	-------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено с **15.03.2022 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Краснодара
по пожарному надзору

должность

М.Л.П. подпись

А.С. Клычников

Ф.И.О.

«23» 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

ИО директора МБОУ МО г. Краснодар СОШ 31

должность

подпись

Паринова С.А.

Ф.И.О.

«23» 07 2021 г.